



Urząd Miejski w Elblągu
Departament Organizacyjny
Referat Obsługi Urzędu

Elbląg, dnia 13.04.2015 r.

DO-OU.2512.6.2015.IO

EOD:19313.....

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYJAŚNIENIA
udzielone w dniu 13 kwietnia 2015 r.**

dot. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro na „Wykonanie okresowych pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie, na które udziela wyjaśnienia o następującej treści oraz informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytania oraz treść udzielonego wyjaśnienia brzmi następująco:

PYTANIE 1

W zestawieniu informacji do wykonania zamówienia w zadaniu nr-7 podajecie Państwo informację odnośnie pomiarów natężenia oświetlenia w 78 pomieszczeniach. Dla wyceny tej pozycji potrzebna jest wiedza o łącznej powierzchni użytkowej w m² tych pomieszczeń. Bardzo proszę o odwrotną odpowiedź w tej sprawie z podaniem odpowiedniej informacji.

ODPOWIEDŹ 1

Łączna powierzchnia użytkowa 78 pomieszczeń Ratusza Staromiejskiego wynosi 4.742,61 m²

PYTANIE 2

Czy w budynkach istnieje instalacja odgromowa i jak ona wygląda?

ODPOWIEDŹ 2

W większości budynków Urzędu Miejskiego jest instalacja odgromowa i wygląda ona następująco:

- budynek Urzędu Miejskiego cz. A, B, C – 36 szt. złączy kontrolnych
- budynek USC (cz. D) – 6 szt. złączy kontrolnych
- budynek garażowy – brak instalacji odgromowej
- budynek Bramy Targowej – 2 szt. złączy kontrolnych
- budynek Ratusza Staromiejskiego – 10 szt. złączy kontrolnych

PYTANIE 3

W ogłoszeniu całość prac podzielono na 7 Zadań, czy to oznacza, że oceniane będzie przez Państwa każde zadanie oddzielnie?

ODPOWIEDŹ 3

Zadań jest 7 ale oferta będzie oceniana jako całość.

PYTANIE 4

W „Zestawieniu informacji potrzebnych do wykonania okresowych badań kontrolnych instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach Urzędu Miejskiego w Elblągu” podajecie Państwo ilość punktów pomiarowych w przypadku budynku A przy ul. Łączności jest to wartość 782 pkt. (z rozdzielnicami), a ponad to podajecie jak rozumiem ilość obwodów z podziałem na 1 i 3 fazowe. Czy te obwody zawierają się w tych 782 pkt.? Co z podanych poniżej wartość zawiera się w liczbie 782 pkt.?

ODPOWIEDŹ 4

Obwody z podziałem na 1 i 3 fazowe nie zawierają się 782 pkt.

782 pkt. to pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (gniazda, rozdzielnie)

PYTANIE 5

Co oznacza symbol „Bi” zastosowany w wyżej wymienionym dokumencie?

ODPOWIEDŹ 5

Symbol „Bi” to bezpieczniki

PYTANIE 6

Mam pytanie odnośnie uprawnień które mają być dołączone do oferty, jest napisane w ogłoszeniu uprawnienia dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji sieci energetycznych i gazowych. Uprawnienia dozoru na instalacje elektryczne to jeden dokument a dozór na gaz to drugi czyli należy dołączyć dwa, ale prace są tylko przy urządzeniach energetycznych?

ODPOWIEDŹ 6

Wystarczy złożyć tylko dokument uprawniający do wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych.

KIEROWNIK REFERATU

Jerzy Wiśniewski