


Prezydent Elbląga

BRM.0003.26.2020.UM

Elbląg, 23 CZE. 2020



Pan
Cezary Balbuza
Radny
Rady Miejskiej w Elblągu

W odpowiedzi na interpelację w sprawie problemów ze zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Nowogródzkiej w Elblągu poniżej zamieszczam odpowiedzi na zadane w niej pytania:

Ad. 1) Czy inwestycja budowy zbiornika retencyjnego została zakończona?

Tak, inwestycja budowy zbiornika retencyjnego została ukończona.

Ad. 2) Czy dokonano odbioru budowy przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta?

W dniu 13.05.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonało odbioru budowy przy udziale pracowników Departamentu Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Ad. 3) Czy instalacje zbiornika funkcjonują prawidłowo?

Wybudowane elementy systemu kanalizacji deszczowej (sieć i zbiornik) funkcjonują prawidłowo.

Ad. 4) Co jest przyczyną rozlewisk w okolicach zbiornika retencyjnego?

Przyczyną rozlewisk jest spływ powierzchniowy wód opadowych z zabudowanych posesji i pasów drogowych.

Ad. 5) Czy jest możliwość zapobieżenia rozlewiskom i zalewania ulicy Nowogródzkiej po intensywnych opadach deszczu?

Aby zapobiec rozlewiskom należy dokonać włączenia odpływów z posesji do wybudowanej sieci. Niezależnie od wykonanych prac związanych z budową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej, konieczne jest docelowe wykonanie nawierzchni ulicy wraz z jej odwodnieniem. W budżecie na 2020 r. oraz w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma środków na budowę ulicy Nowogródzkiej. Przy planowaniu budżetu na rok 2021 r. podjęte zostaną starania w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

Otrzymują:

1. BRM – 3 egz.
2. DGM aa

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski