

IZN.5183.240.2013.ps

50
08.07.2013r.
[Signature]

Elbląg, 1.07.2013 r.

E.O.
05.07.2013
[Signature]

EOD UM Elbląg	2013-07-04
Rejestr pism i spraw	12:26:37

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 53047/2013/P

Urząd Miejski w Elblągu
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg
ul. Łączności 1
82 – 300 Elbląg

W odpowiedzi na wniosek DRID – PRI.7011.10.2013.BK w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do prac przy Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) przesyła następujące wytyczne konserwatorskie:

- Należy odwodnić teren w sąsiedztwie hotelowej części szkoły poprzez zmianę ukształtowania terenu oraz wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej
- Należy zabezpieczyć ściany zewnętrzne budynku poprzez wykonanie izolacji pionowej i w razie potrzeby wykonać izolację poziomą ścian wewnętrznych
- Należy wykonać zadaszenie nad schodami i wejściem do pomieszczeń magazynowych w formie dachu na konstrukcji ażurowej opadającego równolegle do krzywizny schodów. Odprowadzenie wody deszczowej z tej powierzchni należy włączyć do istniejącego już systemu rynien i spustów.

p.o. KIEROWNIKA DELEGATURY
[Signature]
Maria Gutoryluk

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

[Signature]
08.07.2013
INSPEKTOR
Boksa Kubecka