Prezydent Elbląga

Elbląg, dnia 17 marca 2017 r.

RZP.271.100.2016.AG
EOD 1394A

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ udzielone w dniu 17 marca 2017 r.

. postępowania RZP.271.100.2016.AG:
Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych:
1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1
Zwracam się z prośbą o udostępnienie karty katalogowej lub ewentualnie opisu dla kabla:
Optotelekomunikacyjny kabel tubowy, kanałowy, typu ZW-NOTKtsd 6J5A(1x6)+18JD(3x6), o ilości włókien 24J

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Typ kabla, o którym mowa w pytaniu, został podany omyłkowo. W związku z powyższym Zamawiający zastąpił Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Tom VI, teczka T.2 Branża: Teletechniczna- Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych- szczegółowe specyfikacje techniczne (D-01.03.04) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – Tom VI, teczka T.2 Branża: Teletechniczna- Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych- szczegółowe specyfikacje techniczne (D-01.03.04) przekazywanymi jako Załącznik F do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

PYTANIE 2
Dotyczy SIWZ rozdział V punkt D.3.2). W związku z tym, że wskazane w tym punkcie specjalności np. wod-kan, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna nie występują w aktualnym Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwracamy się z prośbą o korektę wymagań poprzez ich precyzyjne określenie w oparciu o aktualnie obowiązujące specjalności.

ODPOWIEDŹ 2
Nazewnictwo specjalności zostało sprecyzowane w sposób umożliwiający ujednolicenie określonych

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

wymagań w zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi uwzględniający aktualne i poprzednie wersje rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie.

PYTANIE 3
Dotyczy SIWZ rozdział V punkt D.3.2). Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalne jest łącznie wymaganych funkcji określonych w przytoczonym punkcie za wyjątkiem Kierownika Budowy.

ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający potwierdza, że dopuszczalne jest łączenie wymaganych funkcji określonych w przytoczonym punkcie z wyjątkiem Kierownika budowy, którego funkcji nie można łączyć z jakąkolwiek inną funkcją.

PYTANIE 4
Dotyczy SIWZ: załącznika do FORMULARZA OFERTY oraz WYKAZU OSÓB:

a) Czy Wykonawca ma wypełnić załącznik do FORMULARZA OFERTY wskazując tam tylko budowy dodatkowe Kierownika budowy oraz Kierownika Robót Drogowych?
b) Czy Wykonawca ma wypełnić WYKAZ OSÓB wskazując tam tylko minimalną ilość budów w celu wykazania spełnienia warunku udziału dla doświadczenia Kierownika Budowy (pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a.) tj. dwie budowy oraz doświadczenia Kierownika Robót Branży Drogowej (pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. c.) tj. jedną budowę?
c) Czy wykonawca w WYKAZIE OSÓB ma wpisać wszystkie zadania Kierownika Budowy tzn. minimalny wymóg (w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a.) – 2 budowy + dodatkowe budowy (pkt. XIII.3.A. myślnik drugi, czyli razem 4 budowy i analogicznie wszystkie zadania Kierownika Robót Branży Drogowej tj. minimalny wymóg – 1 budowa + dodatkowe budowy, czyli razem 3?

ODPOWIEDŹ 4
Ad.a): Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia Załącznik do formularza OFERTA wybierając właściwą opcję i opisując doświadczenie w kierowaniu dodatkowymi budowami dla Kierownika budowy oraz Kierownika robót drogowych.

Ad.b) i c): Zamawiający informuje, że Wykonawca wypełnia WYKAZ OSÓB w sposób potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a. SIWZ - dla Kierownika budowy oraz lit. b. - dla Kierownika robót branży drogowej. Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wystarczy wskazanie i opisanie w doświadczeniu minimalnych wymaganych przez Zamawiającego ilości budów.

PYTANIE 5
Dotyczy SIWZ punkt XIII.3.A Wnosimy o usunięcie akapitu zaczynającego się od słów: „Jeżeli w WYKAZIE OSÓB (...)" którego zapisy są niejasne, w szczególności w odniesieniu do przyznawania Wykonawcy punktów - 0 lub 15 pkt, przy czym brak jest precyzyjnego określenia w jakim przypadku jaka ilość punktów zostanie przyznana. Ponadto te ilości punktów wydają się być nieprawidłowe i w świetle zapisów przytoczonego punktu SIWZ XIII.3.A powinno być to albo 15 albo 30 dodatkowych punktów w zależności od ilości dodatkowych budów Kierownika Budowy spełniających określone wymagania. Co więcej wydaje się, że ilość punktów przyznanych Wykonawcy za to kryterium powinna być jednoznacznie wyliczona na podstawie załącznika do oferty w którym wykonawca podaje dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót Branży Drogowej, a nie przyznawana na podstawie wykazu osób składanego na wezwanie po złożeniu ofert, stąd wnioskujemy o usunięcie bądź odpowiednią korektę przytoczonego akapitu.

ODPOWIEDZ 5
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zamawiający w pkt XIII. ppkt 3. poz. 3) lit. A. SIWZ skreślił zapis o treści:
„Jeżeli w WYKAZIE OSÓB, który Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych doświadczenie Kierownika budowy opisane w celu wykazania spełniania warunku udziału, o którym mowa w pkt w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a. SIWZ będzie takie samo jak doświadczenie wskazane w oświadczeniu zawartym na załączniku do formularza OFERTA w celu otrzymania punktów w przedmiotowym kryterium, Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednio 0 lub 15 pkt."
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt XIII. ppkt 3. poz. 3) lit. C. SIWZ skreślił zapis o treści:
„Jeżeli w Wykazie osób, który Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych doświadczenie Kierownika robót branży drogowej opisane w celu wykazania spełniania warunku udziału, o którym mowa w pkt w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. b. SIWZ będzie takie samo jak doświadczenie wskazane w oświadczeniu zawartym na

załączniku do formularza OFERTA w celu otrzymania punktów w przedmiotowym kryterium, Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednio 0 lub 15 pkt."

PYTANIE 6
Na kogo ma być wystawione wadium (proszę podać beneficjenta gwarancji wadialnej)? Proszę o podanie nazwy oraz adresu.

ODPOWIEDŹ 6
Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.

PYTANIE 7
Jaka jest jednostka rozliczeniowa dla platform roboczych m2 (ST) czy m3 (Przedmiary robót)?

ODPOWIEDŹ 7
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TRESCI SIWZ NR 2.
Jednostką rozliczeniową platform roboczych, zgodnie z przedmiarem, jest m3.
W związku z powyższym Zamawiający Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt III. ppkt 2. lit. B. pkt 4. ppkt 11) SIWZ – Tom VI, teczka M.2e Branża: Geotechniczna- Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- szczegółowe specyfikacje techniczne przekazane wraz z SIWZ zastąpił Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – Tom VI, teczka M.2e Branża: Geotechniczna- Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- szczegółowe specyfikacje techniczne przekazywanymi jako Załącznik K do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

PYTANIE 8
W Projekcie Wykonawczym wzmocnienia podłoża na rysunku nr 2.1 przedstawiono tymczasowy nadnasyp przeciążeniowy natomiast w przedmiarach nie zostało to ujęte. Dodatkowo nie ma żadnej wzmianki odnośnie nadnasypu w opisie technicznym przy danej technologii. Czy na technologii T01 jest przewidziane wykonanie nadnasypu przeciążającego?

ODPOWIEDŹ 8
Zamawiający informuje, że w przypadku technologii T01 wykonanie nasypów przeciążających jest rozwiązaniem opcjonalnym – uzależnionym od technologii realizacji prac Wykonawcy, która będzie szczegółowo opisana w projekcie technologicznym Wykonawcy. Kwestia uwzględnienia w kosztach tej czynności technologicznej leży całkowicie w gestii Wykonawcy.

PYTANIE 9
Brak dokumentacji przedstawiającej wyniki badań geologicznych na podstawie których powstał Projekt Wykonawczy/Projekt Budowlany wzmocnienia podłoża gruntowego.

ODPOWIEDŹ 9
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zamawiający DOKUMENTACJĘ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKĄ dodał jako ZAŁĄCZNIK NR 13 do SIWZ i przekazał jako Załącznik H do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

PYTANIE 10
W projekcie geotechnicznym Zamawiający powołują się na materiały:[2] „Projekt robót geotechnicznych na Budowy wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej", Przedsiębiorstwo geologiczne AQUA Jacek Kuciaba , 2016 r. [3] „Koncepcja Skomunikowania Zatorza z centrum Elbląga poprzez budowę wiaduktu", EURO-PROJEKT s.c., 2012 . Prosimy o uzupełnienie ww dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 10
Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby uzupełnienia SIWZ o ww. dokumentacje, gdyż wszystkie niezbędne informacje zawarte są w projekcie geotechnicznym.

PYTANIE 11
Odnosząc się do punktu III podpunkt 3/9-10-11 Zamawiający informuje, że poszczególne zakresy robót nie wchodzą w zakres zamówienia, a udostępnione zostały przedmiary.
Prosimy o jednoznaczne określenie , które przedmiary i w jakim zakresie wchodzą w zakres zamówienia. Czy Oferent ma wycenić i załączyć do oferty wszystkie kosztorysy ?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, że w przedmiarach wskazał jaki zakres robót został wyłączony z przedmiotu zamówienia. Są to elementy robót branży sanitarnej ujęte w dokumentacji projektowej i opisane w przedmiarach jako:

1. Elementy sieci cieplnej wymienione w przedmiarze do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt III. ppkt 1. poz. 2. SIWZ, tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu", branża sanitarna – „Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej ":
   a) Przedmiar robót: PR-1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę – pozycje: od 1 do 9 przedmiaru,
   b) Przedmiar robót: PR-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – pozycje: od 1 do 17 przedmiaru.
2. Elementy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymienione w przedmiarach do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt III. ppkt 1. poz. 2. SIWZ, tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu", branża sanitarna:
   1) „Projekt sieci sanitarnej":
      a) 1.1. Rurociągi wraz z ułożeniem – pozycje: od 1 do 7 przedmiaru
      b) 1.2. Studnie rewizyjne – pozycje: od 8 do 11 przedmiaru
   2) „Projekt sieci wodociągowej":
      a) 1.1. Rurociągi wraz z ułożeniem – pozycje: od 1 do 13 przedmiaru
      b) 1.2. Armatura z osprzętem – pozycje: od 14 do 24
3. Elementy sieci kanalizacji deszczowej wymienione w przedmiarach do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt III. ppkt 1 poz. 3. SIWZ, tj. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli", branża sanitarna – „Projekt kanalizacji deszczowej"
   a) Przedmiar robót: PR-1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę – pozycje: od 1 do 8 przedmiaru,
   b) Przedmiar robót: PR-1. Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi – pozycje: od 9 do 11 przedmiaru,
   c) Przedmiar robót: PR-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – pozycje: od 1 do 10 przedmiaru.

Zamawiający wyjaśnia, że wymieniony jak wyżej zakres robót planowany jest do realizacji przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o (w zakresie wymienionym w pkt 1 odpowiedzi) oraz przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w zakresie wymienionym w pkt 2 i 3 odpowiedzi).
W związku z powyższym Wykonawca nie ma wyceniać tego zakresu robót oraz nie ma składać wraz z ofertą kosztorysów ofertowych dla tego zakresu robót.

PYTANIE 12
Prosimy o załączenie harmonogramu robót, o którym mowa w rozdziale III punkt 3 podpunkt 12 SIZW.

ODPOWIEDŹ 12
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zamawiający harmonogram robót, o którym mowa w pytaniu, dodał jako ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ i przekazał jako Załącznik C do ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 2.

PYTANIE 13
Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej?

ODPOWIEDŹ 13
Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1.

PYTANIE 14
Prosimy o podanie dokładnej nazwy zadania, jaką należy wpisać w wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej?

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający informuje, że nazwa przedmiotowego zamówienia brzmi:
Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych:

1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli
w ramach przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej"

PYTANIE 15
Czy Zamawiający nie wyklucza możliwości podzlecenia całości zadania?

ODPOWIEDŹ 15
Zamawiający w pkt III. ppkt 9. SIWZ informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy i że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Jednocześnie w pkt III. ppkt 10. SIWZ Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Część zamówienia, tzn. jakiś procent, jeden z elementów dający się samodzielnie wyodrębnić z całości nie oznacza 100% zamówienia, o które ubiega się Wykonawca. W związku z tym ustanowienie 100% podwykonawstwa jednego podmiotu dla zamówienia jest niedopuszczalne. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zakazują ustanowienia kilku podwykonawców na poszczególne części zamówienia, gdy suma tych części da 100% zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, gdyż Zamawiający nie skorzystał z zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

PYTANIE 16
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 16
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 17
dot. Kar umownych: 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ 17
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 18
dot. kar umownych: 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ 18
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 19
dot. kar umownych: 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego harmonogramu dotyczącego zakresu robót, które posiadają przedmiotowe opóźnienie za opóźnienie postępu poszczególnych zakresów robót w stosunku do terminów realizacji tych robót określonych w zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramie powyżej 40% - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

ODPOWIEDŹ 19
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 20
dot. kar umownych: 0,08% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych?

ODPOWIEDŹ 20
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 21
dot. kar umownych: 0,1% za każdy dzień opóźnienia za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie odsetek ustawowych?

ODPOWIEDŹ 21
Zamawiający nie akceptuje propozycji, o której mowa w pytaniu. Zamawiający w tym zakresie nie zmienia SIWZ.

PYTANIE 22
dot. Kary płacone przez Zamawiającego:
10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz w przypadku określonym w §14 ust. 1 (odstąpienie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym i z przyczyn Zamawiającego; Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy; Wykonawca opóźnia się z realizacją robót poza terminy określone w harmonogramie robót, tak dalece, iż nie jest prawdopodobne aby zakończono zamówienie w umownym terminie; rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy) – wobec faktu, iż w Umowie przewidziano różną podstawę naliczenia kary z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn Wykonawcy (wynagrodzenie brutto) i Zamawiającego (wynagrodzenie brutto za niezrealizowaną część robót), co powoduje nierówność stron Umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w jednakowej wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 22
Zamawiający akceptuje ustanowienie kary dla Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy w jednakowej wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót w przypadku określonym w § 14 ust. 1. pkt 4) wzoru umowy.
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
W związku z powyższym zapis § 12 ust. 1. pkt 1) ppkt 3. otrzymał brzmienie:
„3. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 1. pkt 2) i 3) umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy oraz odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 1. pkt 4) umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części robót w przypadku,"

PYTANIE 23
Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo - finansowego?

ODPOWIEDŹ 23
Zamawiający nie akceptuje propozycji przesunięcia terminów.

PYTANIE 24
dot. Umowa §6 ust. 11 :
(1) czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfikacji przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót?;
(2) czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?;

(3) jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?;
(4) czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

ODPOWIEDŹ 24
Ad.(1): Zamawiający nie akceptuje propozycji zmiany.
Ad.(2): Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie.
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
W związku z powyższym § 6 ust. 11. otrzymał brzmienie:
„11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót objętych dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. O ewentualnej rezygnacji z niektórych robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem tych robót planowanych do realizacji zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramem,"
Ad.(3): Wykonawca wiedząc o możliwości ograniczenia zakresu robót powinien zawrzeć w umowie podwykonawczej stosowne zapisy.
Ad.(4): Zamawiający nie akceptuje propozycji zmiany.

PYTANIE 25
dot. Umowa §8 ust. 6. pkt 2; W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi [...] posiadać termin obowiązywania o dwa miesiące dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady. – czy Zamawiający akceptuje usunięcie wymogu terminu obowiązywania zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych o dwa miesiące dłuższego niż termin upływu okresu rękojmi za wady ze względu na jego niezgodność z art. 151 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych, który definiuje zwrot tego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady?

ODPOWIEDŹ 25
Zamawiający informuje, że nie będzie wprowadzał zmian do SIWZ w tym zakresie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisem § 8 ust. 9. wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dłuższy termin obowiązywania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych nie powoduje niezgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa terminu na jaki zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być wnoszone. Określa jedynie terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach wynikających z przepisów art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE 26
dot. Umowa §9 ust. 5 pkt 1; [...] podstawę do wystawienia faktury VAT częściowej będzie protokół odbioru elementu.:
(1) czy Zamawiający potwierdza fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?;
(2) czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania elementem jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ 26
Ad.(1): Zamawiający informuje, że zgodnie z § 9 ust. 2. i 3. wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ rozliczenie wykonanych robót realizowane będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych – wystawionych raz w miesiącu i faktury końcowej. Suma wartości z wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. umowy. Zamawiający informuje, że nie będzie wprowadzał zmian do SIWZ w tym zakresie.
Ad.(2): Zamawiający informuje, że rozliczenie następuje na podstawie faktycznie wykonanych robót. Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z przedstawionym przez siebie harmonogramem rzeczowym.

PYTANIE 27
dot. Umowa §9 ust. 8; Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. Czy Zamawiający akceptuje uznanie za dzień zapłaty daty wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej daty obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?

ODPOWIEDŹ 27
Zamawiający nie akceptuje propozycji zmian.

PYTANIE 28
dot. Umowa §10; odbiory robót:
(1) w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy? – proponuje się 7 dni. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?
(2) w jakim terminie od dnia od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy? – proponuje się 14 dni. Czy Zamawiający wprowadzi zmianę?

ODPOWIEDŹ 28
Ad.(1) i ad.(2): Zamawiający informuje, że nie akceptuje propozycji zmian. Zamawiający informuje, że odbiory robót będą prowadzone bez zbędnej zwłoki i w dużej mierze będzie to uzależnione od Wykonawcy, który przekazuje wykonane roboty do odbioru i komplety dokumentów koniecznych do tych odbiorów.

PYTANIE 29
Dot. Umowa §12; kary umowne:
(1) czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?;
(2) czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie" – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka" – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego?;
(3) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 29
Ad.(1): Zamawiający nie akceptuje propozycji zmian.
Ad.(2): Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienie" słowem „zwłoka".
Ad.(3): Zamawiający nie akceptuje propozycji zmian.

PYTANIE 30
Dot. Umowa §14 ust. 1 pkt 4; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?

ODPOWIEDŹ 30
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zapis § 14 ust. 1. pkt 4) wzoru umowy stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 3** do SIWZ otrzymał brzmienie:
„4) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy,"

PYTANIE 31
Dotyczy Umowy: prosimy o podanie, która z zamieszczonych umów jest wiążąca, czy w wersji edytowalnej czy skan w pdf?

ODPOWIEDŹ 31
Zamawiający informuje, że wiążący jest wzór umowy w wersji pdf. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 między innymi we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

PYTANIE 32
Czy na pewno, wykonawca ma wypełnić w JEDZ, w części IV, pkt. C: podpunkt 1b?

ODPOWIEDŹ 32
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

Zapis w pkt VI. ppkt 1. poz. 1) lit. e) SIWZ otrzymał brzmienie:
„e) Informacje w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 1) SIWZ należy zawrzeć w Części IV, sekcji C, pkt 1a) JEDZ,"

PYTANIE 33
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że w związku z brakiem możliwości dochodzenia kosztów ogólnych przy wydłużeniu terminu realizacji będzie mógł odstąpić od umowy z jeśli takie wydłużenie przekroczy okres 6 miesięcy?

ODPOWIEDŹ 33
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

PYTANIE 34
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i w jakim okresie (lęg ptaków)?

ODPOWIEDŹ 34
Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym nie jest potrzebne pozwolenie na wycinkę drzew. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji wycinkę drzew należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 września do końca lutego.

PYTANIE 35
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga również 8 letniej rękojmi na wykonanie oznakowania poziomego (cienko i grubowarstwowego)? W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej czy Zamawiający ma świadomość, że Wykonawcy będą musieli zwiększyć cenę oferty o kilkukrotne wykonanie przedmiotowego oznakowania w okresie rękojmi z uwagi na brak technologii zapewniającej wykonanie tak trwałego oznakowania poziomego?

ODPOWIEDŹ 35
Zamawiający wyjaśnia, że na wykonanie oznakowania poziomego wymaga trzyletniej rękojmi za wady od dnia podpisania protokołu końcowego.
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zapis § 7 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 8 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że dla robót dotyczących oznakowania poziomego okres rękojmi będzie wynosił 3 lata."
W związku z powyższym Zamawiający również Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt III. ppkt 2. lit. B. poz. 4.1) SIWZ – Tom I, teczka D.2 Branża: Drogowa - szczegółowe specyfikacje techniczne przekazane wraz z SIWZ zastąpił Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – Tom I, teczka D.2 Branża: Drogowa - szczegółowe specyfikacje techniczne przekazywanymi jako Załącznik G do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

PYTANIE 36
Ad. §10. W celu zapewnienia właściwego tempa i postępu robót Wykonawca prosi o wyjaśnienie , że roboty zanikające będą odbierane w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru?

ODPOWIEDŹ 36
Zamawiający informuje, że roboty zanikające będą odbierane przez poszczególnych inspektorów nadzoru z zespołu Inżyniera Kontraktu niezwłocznie po ich zgłoszeniu do odbioru i spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W tym celu Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do założenia i prowadzenia biura Inżyniera Kontraktu w Elblągu z jego codzienną obsługą oraz zobowiązany będzie do zapewnienia stałej dyspozycyjności wszystkich inspektorów nadzoru w zespole Inżyniera Kontraktu na terenie budowy.

PYTANIE 37
Ad. §14. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnej płatności przekraczającej 30 dni?

ODPOWIEDŹ 37
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku opóźnienia w zapłacie wymagalnej płatności.

PYTANIE 38
Czy Zamawiający zapłaci za monitoring konstrukcji geotechnicznych - pomiary inklinometrów i profilometrów? (W przedmiarze jest tylko montaż).

ODPOWIEDŹ 38
Koszty monitoringu urządzeń pomiarowych należy ująć w kosztach ich montażu - tego rodzaju urządzenia są niezbędne do kontroli poprawności prac Wykonawcy i Wykonawca powinien je zawrzeć w kosztach własnych realizacji przedsięwzięcia (podobnie jak geodezyjne pomiary realizacyjne, kontrolne itp.).

PYTANIE 39
Brak pozycji kosztorysowych na rozliczenie geokraty gr. 30cm na strefach przejściowych, wypełnienia geokraty oraz geosiatki układanej bezpośrednio na niej.

ODPOWIEDŹ 39
Koszty tych elementów należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych obejmujących wzmocnienie podłoża - jest to integralna składowa przewidzianych technologii i nie wymaga indywidualnej jednostkowej wyceny.

PYTANIE 40
W jakim celu Inwestor umieścił dokumentację oraz przedmiary i kosztorysy części zamówienia które ma wykonać np. EPWiK (sieć wodociągowa) ?

ODPOWIEDŹ 40
Zamawiający informuje, że materiały te zostały umieszczone w celach informacyjnych.

PYTANIE 41
Czy należy przewidzieć partycypację w kosztach robót na których wycenę oraz przebieg Wykonawca nie będzie miał żadnego wpływu?

ODPOWIEDŹ 41
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie partycypował w kosztach robót wyszczególnionych w przedmiarach robót do wykonania przez EPWiK Sp. z o.o. i EPEC Sp. z o.o.

PYTANIE 42
Kto będzie prowadził koordynację przebudowy branż oraz budowy dróg wraz z wiaduktem skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na tempo i czas ich wykonania?

ODPOWIEDŹ 42
Zamawiający informuje, że koordynacja budowy w zakresie robót branżowych, budowy dróg i wiaduktu należeć będzie do powołanego przez Wykonawcę kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie między innymi koordynacja i nadzór nad realizacją robót budowlanych wykonywanych pod nadzorem kierowników robót poszczególnych branż, w tym powołanych przez EPEC i EPWiK dla zakresu robót wykonywanych przez te spółki.
Zamawiający informuje, że dokonał ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.
Zamawiający zamieścił w SIWZ harmonogram robót wykonywanych przez EPWiK i EPEC, który Wykonawca powinien uwzględnić przy tworzeniu własnego harmonogramu. Zamawiający ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ przekazał jako Załącznik C do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2.

PYTANIE 43
Po czyjej stronie będzie zapewnienie organizacji ruchu dla przebudowywanych branż?

ODPOWIEDŹ 43
Zamawiający informuje, że od dnia przejęcia terenu budowy zapewnienie organizacji ruchu dla przebudowywanych branż należeć będzie do Wykonawcy. Obowiązek i odpowiedzialność Wykonawcy za oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym określa § 5 ust. 11. wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

PYTANIE 44
Co w sytuacji gdy odcięte zostaną drogi dojazdowe do części robót?

ODPOWIEDŹ 44
Zamawiający informuje, że koordynacja budowy należy do Wykonawcy i powołanego przez niego kierownika budowy, który odpowiada między innymi za zapewnienie prawidłowej komunikacji na terenie budowy. Z dniem przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę EPWiK i EPEC zobowiązani będą do współpracy z Wykonawcą między innymi w zakresie koordynacji swojego zakresu robót z robotami realizowanymi przez Wykonawcę.

PYTANIE 45
Prosimy o zebranie i udostępnienie w jednym pliku/folderze kosztorysów które zawierają roboty dla w/w zadania (bez kosztorysów na roboty wykonywane przez inne jednostki). Unikniemy sytuacji gdy dana branża będzie dwukrotnie wyceniania.

ODPOWIEDŹ 45
Zamawiający informuje, że w przedmiarach wskazał jaki zakres robót został wyłączony z przedmiotu zamówienia. Są to elementy robót branży sanitarnej ujęte w dokumentacji projektowej i opisane w przedmiarach jako:

1. Elementy sieci cieplnej wymienione w przedmiarze do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. III ust. 1 pkt. 2 SIWZ tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu", branża sanitarna – „Projekt przebudowy sieci ciepłowniczej ":
   a) Przedmiar robót: PR-1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę – pozycje: od 1 do 9 przedmiaru,
   b) Przedmiar robót: PR-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – pozycje: od 1 do 17 przedmiaru.
2. Elementy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymienione w przedmiarach do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. III ust. 1 pkt. 2 SIWZ tj. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu", branża sanitarna:
   1) „Projekt sieci sanitarnej":
      a) 1.1. Rurociągi wraz z ułożeniem – pozycje: od 1 do 7 przedmiaru,
      b) 1.2. Studnie rewizyjne – pozycje: od 8 do 11 przedmiaru,
   2) „Projekt sieci wodociągowej":
      a) 1.1. Rurociągi wraz z ułożeniem – pozycje: od 1 do 13 przedmiaru,
      b) 1.2. Armatura z osprzętem – pozycje: od 14 do 24.
3. Elementy sieci kanalizacji deszczowej wymienione w przedmiarach do projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt. III ust. 1 pkt. 3 SIWZ tj. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli", branża sanitarna – „Projekt kanalizacji deszczowej"
   a) Przedmiar robót: PR-1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę – pozycje: od 1 do 8 przedmiaru,
   b) Przedmiar robót: PR-1. Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi – pozycje: od 9 do 11 przedmiaru,
   c) Przedmiar robót: PR-2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – pozycje: od 1 do 10 przedmiaru.

Zamawiający informuje, że wymieniony jak wyżej zakres robót planowany jest do realizacji przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o (w zakresie wymienionym w pkt 1. odpowiedzi) oraz przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (w zakresie wymienionym w pkt 2. i 3. odpowiedzi). W związku z powyższym Wykonawca nie ma wyceniać tego zakresu robót.

PYTANIE 46
Czy przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej jedyną dopuszczoną przez Zamawiającego metoda zagęszczania będzie upłynnienie gruntu?

ODPOWIEDŹ 46
Dopuszczalna jest inna technologia gwarantująca stabilność budowli przyległej i zapewnienie osiągnięcia wymaganego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych zagęszczenia.

PYTANIE 47

Czy przy wykonywaniu kanalizacji Inwestor lub inne jego jednostki będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa lub pozostawienie urządzeń obcych w pasie drogowym?

ODPOWIEDŹ 47

Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostawienie urządzeń obcych w pasie drogowym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Boruszka

WICEPREZYDENT