

Elbląg, dnia 02.01.2020 r.

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 100226-53-K003-Ws01/19/20



EOO UN Elbląg
Rejestr pism i spraw

PISMO PRZYCHODZĄCE



Numer pisma: 333/2020
wpłynęło: 02-01-2020

OK/N.A.K.1

23.01.2020

DPH: J
07 STY. 2020

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
UL. ŁĄCZNOŚCI 1
82-300 ELBLĄG



WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 623) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 13,16,17,18,23,30.12.2019 r.

wnoszę o:

1. Przeanalizowanie możliwości zapewnienia otworzenia okien w celu poprawy wentylacji pomieszczeń oznaczonych jako nr 102 i 103 a zlokalizowanych w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.

Podstawa prawna:

- art. 207 § 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 ze zmianami z 2019r. poz. 1043),
- § 29 ust 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

W pomieszczeniu oznaczonym nr 102 i 103 zlokalizowanych w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu brak jest możliwości otworzenia okien w celu poprawy wentylacji pomieszczeń mimo, że pomieszczenia w tym samych pionach na wyższych kondygnacjach posiadają otwierane okna przy tak samo jak tamte pomieszczenia zamontowanej wentylacji i klimatyzacji.

Pouczenie:

O terminie i sposobie realizacji ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).

[ZZ]

STARSZY INSPEKTOR PRACY

Zbigniew Zipsa
mgr inż. Zbigniew Zipsa

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

(*) – niepotrzebne skreślić